



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
ПРОКУРАТУРА  
г. ПЕТРОЗАВОДСКА

ул. Мурманская, д. 18, г. Петрозаводск, 185031  
тел. (8142) 59-32-60, факс (8142) 59-32-75

08.08.2016 № 21-03-01/16

Заведующей МОУ «Детский сад № 70»

Жарковой С.А.

ул. Невского, д. 15А, г. Петрозаводск

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города по результатам проведенной проверки подготовки муниципальных учреждений образования к отопительному сезону выявлены нарушения действующего законодательства.

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются: обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; развитие систем централизованного теплоснабжения; обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения.

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 26.05.2016 № 390р-П «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2016/17 года» органам местного самоуправления предусмотрено обеспечение выполнения утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и объектов социальной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления, к работе в отопительный период; проверка оценки готовности потребителей к отопительному периоду и представление актов проверки об их готовности к отопительному периоду в срок до 1 сентября 2016 года в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 08.06.2016 №2319 «О подготовке к отопительному периоду 2016-2017 г.г.» утвержден план основных мероприятий по подготовке электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда к работе в предстоящий отопительный сезон.

Согласно Акту готовности МДОУ «Детский сад № 70» к отопительному периоду 2016/2017 г.г. в данном учреждении имеются несоблюдение требований законодательства об обеспечении надежности теплоснабжения на объекте социального назначения, а именно в учреждении отсутствуют терморегуляторы.

В соответствии с п.п.8 п.16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103

*Томченко*  
*на руки Жар*

У 1 № 178604

(далее – Правила), в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены, в том числе, наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В соответствии с п.17 Правил к обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

В качестве причины неисполнения требований по установке терморегулятора на сетях теплоснабжения - учреждение указывает на необходимость обеспечения дополнительного финансирования.

Несмотря то, что указанные выше Правила вступили в законную силу 26.05.2013 года, до настоящего времени финансовые возможности устранить нарушения правил учреждением не изысканы.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования.

✓ На Плана хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год не были предусмотрены денежные средства, направленные на установку терморегуляторов.

Таким образом, заместителем по административно-хозяйственной работе Симановой Н.З., в обязанности которой входит организация содержания здания, материально-техническое обеспечение и т.д., не были предприняты исчерпывающие меры, позволяющие всецело провести мероприятия по подготовке объекта к отопительному периоду.

Выявленные факты являются недопустимыми и требуют принятия комплекса дополнительных мер, направленных на устранение выявленных нарушений, поскольку срыв отопительного сезона может неблагоприятно сказаться на здоровье несовершеннолетних лиц, посещающих указанное учреждение.

В соответствии со ст.192 Трудового кодекса РФ, за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнении или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

Учитывая изложенное и, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно, рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Петрозаводска, принять меры к недопущению впредь указанных нарушений законодательства. Рассчитать стоимость работ. Внести соответствующие корректировки в План хозяйственной деятельности учреждения, решить вопрос о способах финансирования и реализации мероприятий об обеспечении надежности теплоснабжения на объекте социального назначения.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по административно-хозяйственной работе Симановой Н.З. в связи с неисполнения требований действующего законодательства.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления заранее известить прокурора города Петрозаводска в письменной форме.

4. О результатах рассмотрения данного представления и принятых Вами мерах (с приложением копии протокола рассмотрения представления, принятых мерах и приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности) сообщить в прокуратуру города Петрозаводска в письменной форме в срок не позднее месяца со дня получения представления.

Заместитель прокурора города  
старший советник юстиции



С.В. Орлов